



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ЕНИСЕЙСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр. Мира, д. 36, Красноярск, 660049
Телефон: (391)227-53-38, Факс: (391)227-33-97. E-mail: krsk@enis.gosnadzor.ru <http://enis.gosnadzor.ru/>
ОКПО 97614223, ОГРН 1062466153342, ИНН/КПП 2466144107/246601001

Красноярский край, г. Канск,
ул. 40 лет Октября, 66А

«07» сентября 2015 г.
15 ч. 00 мин

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
юридического лица
№ 14/261/2973/2015**

По адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17.

На основании: распоряжения и.о. заместителя руководителя Енисейского управления Ростехнадзора Матвиевского А.М. от 20.08.2015 № 2973-р/кр

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования

«Центр образования «Перспектива» (далее по тексту – МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»).


Дата и время проведения проверки:

с 10 ч. 00 мин. 03 сентября 2015 г. до 15 ч. 00 мин. 07 сентября 2015 г.

Продолжительность проверки: 3 рабочих дня

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Енисейского управления Ростехнадзора

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Антонюк С.В.  03.09.2015 г.

10 ч. 00 мин.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку:

Главный государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Подашовка Анатолий Яковлевич.

При проведении проверки присутствовал: Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Антонюк Светлана Владимировна.

В ходе проведения проверки выявлено следующее:

Сведения о проверяемой организации

Адрес юридического лица: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17.

Местонахождение, почтовый адрес объекта: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17.

Реквизиты:

ОГРН - 1062453006109,

ИНН - 2453011830,

КПП - 245301001,

ОКВЭД – 80.10.3,

ОКПО – 95699801.

Руководитель предприятия - Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Антонюк Светлана Владимировна, действует на основании устава, утверждённого Распоряжением администрации

ЗАТО г. Зеленогорска № 1292-р от 25.06.2014 г.

Телефон - 8 (39169) 3-43-50.

Потребление электроэнергии осуществляется по договору энергоснабжения с ОАО «Красноярскэнергосбыт» № 322 от 24.12.2014 г.

Краткая характеристика установленного оборудования

Установленная мощность 12,1 кВт ;

Электроснабжение помещений осуществляется от ТП № 35 с ТМ 2х315 кВА ВРУ-0,4 кВ ;

Протяженность находящихся на балансе кабельных и воздушных ЛЭП:

напряжением 6,10,110 кВ - нет;

напряжением 0,4 кВ – 160 м;

Источники электроснабжения на балансе или в эксплуатации – нет;

Другие характеристики предприятия:

Теплоснабжение здания (строения, сооружения) МБОУ ДО «ЦО «Перспектива», находящегося по адресу: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17, осуществляется по муниципальному контракту теплоснабжения № 355/Т от 12.01.2015 г., МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» ведет эксплуатацию помещений, здания, сооружения и расположенных в них тепловых сетей и тепловых энергоустановок.

МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» осуществляет эксплуатацию помещений: тепловой пункт, Систему горячего водоснабжения, систему приточной вентиляции и систему отопления, на праве оперативного управления, согласно свидетельству о гос. регистрации права 24ЕИ № 277265 от 01.10.2009 г.

Объём потребления тепловой энергии – 0,926 Гкал/час.

Источники теплоснабжения на балансе или в эксплуатации – нет.

в том числе, автономные – нет.

Перечень нежилых зданий, сооружений потребляющих централизованный энергоресурс (наименование объекта/ вид права владения, собственник объекта/ площадь объекта/ год ввода в эксплуатацию/ адрес объекта).	Оснащенность и место установки приборов учета /наличие централизованного снабжения ресурсом		
	Электрическая энергия	Тепловая энергия	Вода
1.	2.	3.	4.
Помещение Центра – трёхэтажное нежилое помещение (на правах оперативного управления), общая S = 3650,2 кв. м, год ввода в эксплуатацию – 1972. г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, 17, пом. 2	+/+ Электрощитовая	+/+ Тепловой пункт	+/+ На вводе трубопроводов в здание

- Программа энергосбережения разработана и утверждена 31.01. 2013 г.
- Обязательное энергетическое обследование проведено Индивидуальным предпринимателем Солодовниковым Валерием Михайловичем, являющегося членом саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство по регламентации энергетического обследования «Энергоаудит» СРО-Э-068 согласно свидетельству о допуске к работам по проведению энергетических обследований и оформлению энергетических паспортов (энергетический паспорт рег. № ЭП-001-2-13-2, январь 2013 г.)
- энергетический паспорт соответствует утвержденным требованиям.

Запись в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена 07.09.2015 г.

Главный государственный
инспектор

Подашовка А.Я.

(подпись)

Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива»

Антонюк С.В.

(подпись)

Прилагаемые к акту документы: нет

Подпись лица, проводившего проверку:

Главный государственный инспектор Восточного территориального отдела Енисейского управления Ростехнадзора Подашовка А.Я.

Енисейское управление
Федеральной службы
по экологическому,
мусорно-биологическому
и атомному надзору

34

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ ДО «ЦО «Перспектива» Антонюк Светлана Владимировна

"07" сентября 2015 г.

М.П.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего
проверку)