

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС №19 МЧС России»

(наименование органа государственного пожарного надзора)

Красноярский край г. Зеленогорск ул. Майское шоссе, 12, тел.3-04-10, zelenogpn@yandex.ru;
телефон доверия 8 (39169) 4-01-23

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 47 / 1 / 24

по устранению нарушений

Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Центр
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
образования «Перспектива» в лице директора Антонюк Светланы Владимировны
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и
т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» по пожарному надзору № 47

(наименование органа ГПН)

от «15» августа 2017 года, статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ « О
пожарной безопасности»

в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 20 минут «23» августа 2017 года, с 14 часов 00 минут
до 15 часов 30 минут «24» августа 2017 года, с 10 часов 30 минут до 12 часов 00 минут «14»
сентября 2017 года, с 12 часов 00 минут до 12 часов 40 минут «15» сентября 2017 проведена
плановая, выездная проверка

Инспектором ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России, капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
внутренней службы Корниенко Анной Васильевной

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр образования
«Перспектива», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Зеленогорск, ул.
Комсомольская, 17

совместно с заместителем директора по АХР МБУ ДО «Центр образования «Перспектива»

Игошиным Юрием Николаевичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной
безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Пункт и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	На объекте не хранится исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания	«Правила противопожарного режима в РФ» п.61	30.03.2018
2.	Руководителем организации не утвержден график проведения повторного противопожарного инструктажа	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 23, утвержденные приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007	30.03.2018
3.	Не разработана и не утверждена программа по проведению вводного противопожарного инструктажа	НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организации» п. 14, утвержденные приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007	30.03.2018
4.	В здании число выходов на кровлю не обеспечено из расчета не менее одного выхода на каждые полные и неполные 1000 м ² площади кровли здания с бесчердачным покрытием (площадь кровли 3650 м ²) (в наличии 1 выход)	СНиП 21-01-97* п. 8.3.*	10.09.2018
5.	Не обеспечивается специально обученным персоналом обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц (пожарные лестницы типа П1(вертикальная лестница) и П2 (маршевая лестница)) с периодичностью не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки	Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 № 304-р п. 177; ГОСТ Р 53254-2009 п. 6.1.4	10.09.2018
6.	В здании складские помещения не выгорожены противопожарными сертифицированными дверями с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части здания и помещения различных классов функциональной пожарной опасности (1 этаж: каб. № 1-15, каб. № 1-22; 2 этаж: каб. № 2-10; 3 этаж: каб. № 3-18)	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.1, п.7.4, п.5.14* табл. № 1, № 2*; МДС 21-1-98 разд. 1, п. 1.5, раздел 3 п. 2.1, п. 4.1; Постановление Правительства РФ от 17.03.2009 № 241 п. 4	10.09.2018
7.	Выход из лестничной клетки на кровлю не оборудован сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа размерами не менее 0,75x1,5м с	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 8.4,	10.09.2018

	пределом огнестойкости не ниже EI 30	п.5.14* табл. № 1, № 2*	
8.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников (каб. № 3-16, каб. № 4-2)	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 (в)	30.03.2018
9.	В здании двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не оборудованы запорами, обеспечивающие возможность свободного открывания двери изнутри без ключа (каб. № 1-13, каб. № 1-14 и т.д.)	Правила противопожарного режима в РФ п. 35; СНиП 21-01-97* п. 6.18*	30.03.2018
10.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах и фойе допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2: горючесть-Г2, воспламеняемость-В2, дымообразующая способность -Д3, токсичность -Т2, распространение пламени -РП2 (1-3 этажи: применение в коридорах горючего линолеума)	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*	10.09.2018
11.	Ширина выхода в свету со сцены, предназначенного для эвакуации людей, составляет менее 0,8 метров	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16	10.09.2018
12.	Высота выхода в свету со сцены, предназначенного для эвакуации людей, составляет менее 1,9 метров	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16	10.09.2018
13.	Пожарные краны расположены от пола до пожарного клапана на высоте более 1,35 м (высота установки ПК 1,63 м)	Строительные нормы и правила 2.04.01.-85* п.6.13	10.09.2018
14.	Руководителем организации не обеспечено наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек	Правила противопожарного режима в РФ п. 38	30.03.2018
15.	Помещения, в которых расположены лестницы 2-го типа не отделены от примыкающих к ним коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом	Строительные нормы и правила 21-01-97* п. 6.44, п. 7.25, п. 5.14* таблицы № 1-2*	10.09.2018

	огнестойкости, не ниже EI 45 и заполнения проемов 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30		
16.	В полу на пути эвакуации из рабочей галереи в месте перепада высот отсутствует лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 (выход со сцены на лестничную клетку)	Строительные нормы и правила 21-01-97* п. 6.28*	30.03.2018
17.	Руководителем организации не обеспечено расположение огнетушителей, имеющих полную массу менее 15 кг, таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола или установкой на полу, с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии	«Нормы пожарной безопасности 166-97» п. 6.7	30.03.2018
18.	Конструкция маршевой пожарной лестницы (пожарная лестница типа П2) не обеспечивает соблюдение проектных и объемно-планировочных решений эвакуационного пути и выхода на кровлю здания (маршевая пожарная лестница обрезана на уровне 2-го этажа)	Правила противопожарного режима в РФ п.33; СНиП 21-01-97* п. 8.3*	10.09.2018
19.	В здании на путях эвакуации для покрытия пола в общих коридорах и фойе допускается применение горючего материала с более высокой пожарной опасностью, чем КМ2: горючесть-Г2, воспламеняемость-В2, дымообразующая способность -Д3, токсичность -Т2, распространение пламени -РП2 (применение в вестибюле (фойе) 2-го этажа деревянного паркета)	Строительные нормы и правила 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.25*	10.09.2018

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трёхмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОГПН СУ ФПС № 19 МЧС России
Корниенко А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)


“15” сентября 2017 г.



(подпись)

М.Л.П.

Предписание для исполнения получил(а):


(подпись)

“15” сентября 2017 г.

Директор МБУ ДО «Центр образования
«Перспектива»

Антонюк Светлана Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)