

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36

о назначении административного наказания

«18» апреля 2018 г.

663690, Красноярский край

(место рассмотрения: город, село, район)

г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, д.12

Инспектор ОФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России»

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело его адрес)

майор внутренней службы Чуевский Александр Леонидович, юридический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Калинина, 29; фактический адрес: 663690, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12

рассмотрев ~~протокол об административном правонарушении~~
(постановление прокурора о возбуждении административного дела)
(ненужное зачеркнуть)

№ б/н от «10» апреля 2018 г. и материалы на должностное лицо

Антонюк Светлану Владимировну

(фамилия, имя, отчество)

дата и место рождения 01.03.1974 г.р., г. Благовещенск

проживающего (ую) г. Зеленогорск, ул. Парковая, д.62, кв. 74

т.с. 8-913-561-37-44

~~работающего (ую) (учащегося (уюся))~~ Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
(ненужное зачеркнуть) (подробное наименование предприятия, объекта или учебного заведения)

образования «Центр образования «Перспектива»

в качестве директора МБУ ДО «Центр образования «Перспектива»
(занимаемая должность)

установил, что должностное лицо Антонюк Светлана Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

«06» апреля 2018 г. в здании МБУ ДО «Центр образования «Перспектива», расположенного
(место совершения нарушения)

по адресу: 663690, Россия, Красноярский край, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д.17
с подробным указанием наименования объекта, адреса

нарушила

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации п.2; п.20; п.22; п.23 (б); п.23 (к);
в случае возникновения пожара - краткая характеристика объекта (назначение, этажность,

п.35; п.36 (б); п.42 (в); п.43; п.57; п.70; п.460; п.461; п.462, приложение №1, утверждённые
тепло-, водо-, и электроснабжение и т.д.), имеющая отношение к делу, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390. (в редакции постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1717).

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.03.2009 г. № 241 п.4. «Об утверждении списка продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с её назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. «Перечень национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и осуществления оценки соответствия» п.177; п.185, утверждённый распоряжением

Правительства Российской Федерации от 10.03.2009 № 304-р (в редакции распоряжения Правительства РФ от 11.06.2015 N 1092-р);

4. СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.5.14* таблица 1-2*; п.6.9*; п. 6.16; п.6.18*; п.6.28*; п. 6.44; п.7.1; п.7.4; п.7.25; п.8.3*; п.8.4*; п.8.8; п.8.11 приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;

5. Пособие к СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98 «Предотвращение распространения пожара» раздел I п.1.1, п.1.5; раздел III п.2.1, п.4.1;

6. Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»» п.8; п.10, п.22; п.23; п.26; п.39, утверждённые приказом МЧС России № 645 от 12.12.2007 г., зарегистрированы в Минюсте РФ № 10938 от 21.01.2008 г.;

7. СНИП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» п. 6.13, утверждённые постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, и изменением № 2, утверждённым постановлением Минстроя России от 11 июля 1996 г. № 18-46;

8. «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.5.33, утверждены приказом ГУГПС МВД России от 31 декабря 1997 г. № 84, введены в действие 1 марта 1998 г.;

9. ГОСТ Р 51844-2009 «Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний» п.5.8, утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 52-ст;

10. «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» НПБ 151-2000 «Шкафы пожарные. Технические требования пожарной безопасности. Методы испытаний» п.3.10*, утверждены приказом ГУГПС МВД России от 27 декабря 2000 №79, введены в действие 01 марта 2001 г.;

11. «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п. 12.22; п.12.23, утверждены приказом ГУГПС МВД России от 04 июня 2001 №31, введены в действие 01 января 2002 г.;

12. ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» п.4.3; п.4.4; п.6.1.4, утверждён и введён в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 февраля 2009 г. № 25-ст;

13. «Нормы пожарной безопасности в Российской Федерации» НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.4.1 таблица №1, утверждённые приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 № 323, зарегистрированы в Минюсте РФ от 27 июня 2003 года № 4837.

а именно: 1. Не обеспечила разработку инструкции о мерах пожарной безопасности с учётом
(указываются существо нарушения, последствия произошедшего события, в случае возникновения пожара – что сгорело, повреждено,

внесённых изменений постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 113 в раздел XVIII
разобрано по строению, на какой площади, какое оборудование, имущество и иные материальные ценности пострадали и как; размер ущерба)

настоящих Правил. (инструкция о мерах пожарной безопасности №2 от 28.03.2017 г.).

2. Не оборудовала здание эвакуационным освещением, находящимся в круглосуточном режиме работы или включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

3. Не обеспечила объект защиты огнетушителями по нормам согласно приложения №1 настоящих Правил.

4. Не дооборудовала здание системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (3-го типа). (1 этаж над эвакуационным выходом у гардероба отсутствует световой оповещатель «Выход»);

5. Не обеспечила отделение помещения, в котором расположена лестница 2-го типа, соединяющая более двух этажей, от примыкающих к ней коридоров и других помещений противопожарными перегородками 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EI 45 с заполнением в проёмах 2-го типа (сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа) с пределом огнестойкости не ниже EI 30;

6. Не обеспечила специально обученным персоналом обследование целостности конструкции наружных пожарных лестниц (пожарные лестницы типа П1 (вертикальная лестница) с периодичностью не менее одного раза в год с составлением акта по результатам проверки).
7. Не обеспечила на кровле здания выполнение ограждения в соответствии с ГОСТ 25772.
8. Не обеспечила в здании число выходов на кровлю из расчёта не менее одного выхода на каждые полные и неполные 1000 м² площади кровли здания с бесчердачным покрытием. (должно быть 2 выхода (в наличии 1 выход через лестничную клетку)).
9. Не обеспечила в месте перепада высот кровель более 1 метра установку пожарной лестницы типа П1, выполненной из негорючего материала. (перепад кровель с перехода спортивного зала на кровлю основного здания).
10. Не оборудовала выход из лестничной клетки на кровлю здания сертифицированной противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости не ниже EI 30.
11. Не утвердила график проведения повторного противопожарного инструктажа.
12. Не обеспечила на объекте с периодичностью не реже одного раза в год проведение повторного противопожарного инструктажа со всеми работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы, с записью в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (последний повторный инструктаж проводился 12.01.2017 г.).
13. Не обеспечила на объекте при введении в действие новых инструкций по пожарной безопасности, содержащих требования пожарной безопасности, проведение внепланового противопожарного инструктажа (Инструкция о мерах пожарной безопасности в организации, утверждённая 28.03.2017 г.).
14. Не обеспечила установку пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения на высоте не более 1,35 над уровнем пола. (фактический 1,63 м.).
15. Не оборудовала пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода пожарным запорным клапаном.
16. Допустила частично установку клапанов пожарных кранов на внутреннем противопожарном водопроводе, размещённых внутри пожарных шкафов без соблюдения требований по удобству охвата рукой маховичка клапана и его вращения.
17. Не определила на объекте защиты лицо, ответственное за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.
18. Не обеспечила при проведении противопожарного инструктажа ознакомление работников организации с обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики.
19. Не обеспечила проведение по разработанным и утвержденным в установленном порядке специальным программам обучение пожарно - техническому минимуму работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации.
20. Допустила под лестничным маршем хранение горючих материалов (лестничные марши у подвала коробки, мешки).
21. Не отделила выход из подвала от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа с пределом огнестойкости, не менее EI 45 и противопожарной сертифицированной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости, не ниже EI 30.
22. Не организовала проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в месте пересечения противопожарной преграды инженерных сетей (подвал: отверстия в стенах венткамер для прокладки труб).
23. Допустила эксплуатацию светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников. (подвал: венткамеры; под лестничным маршем; 1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); склады напротив художественной мастерской; тамбур эвакуационного выхода (л/к у художественной мастерской); 2 этаж: склад бутылочной и декораций (сцена)).
24. Допустила использование технических помещений (венткамеры в подвале) для хранения различных предметов (деревянные двери, парты, школьные доски, планшеты, коробки,

25. Не выгородила складские помещения противопожарными сертифицированными дверьми с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); костюмерная; склады напротив художественной мастерской; склад класса музыки; склад в раздевалке (помещение 1-15 в сторону спортивного зала); склады (спортивный зал); 2 этаж: склад (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); 3 этаж: склад материалов (л/к у сцены зрительного зала; склад кабинета ИЗО).

26. Не выгородила складское помещение (склад бутюфории и декораций) от сцены противопожарной сертифицированной дверью (воротами) с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (2 этаж: сцена).

27. Не выгородила производственные помещения противопожарными сертифицированными дверьми с пределом огнестойкости, не ниже EI 30, т.к. части помещений различных классов функциональной пожарной опасности. (подвал: венткамеры; 1 этаж: электрощитовые (у помещения художественной мастерской); художественная мастерская; венткамеры (спортивный зал); 2 этаж: мастерская электрика (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); 3 этаж: столярная мастерская (помещение 3-16 л/к со стороны сцены).

28. Не обозначила на дверях складских и производственных помещениях категорию по пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главой 5, 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (1 этаж: склады учебного класса (у костюмерной); склады напротив художественной мастерской; склады класса музыки; 2 этаж: мастерская электрика (помещение 2-10 л/к у зрительного зала); склад бутюфории и декорации (сцена зрительного зала); склад кабинета ИЗО и т.д.).

29. Не предусмотрела в лестницах высотой более 0,45 метра (фактически 0,69 м. (коридор у помещения художественной мастерской) и 0,47 м. (коридор к спортивному залу)) ограждение с перилами.

30. Не оборудовала дверь эвакуационного выхода запором, обеспечивающим возможность свободного открывания двери изнутри без ключа. (выход наружу с лестничной клетки у помещения художественной мастерской).

31. Не обеспечила ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 м. (1 этаж: эвакуационный выход в лестничную клетку у гардероба (фактически 0,78 м.); эвакуационный выход из раздевалки в сторону спортивного зала (фактически 0,78 м); 2 этаж: эвакуационный выход со сцены в лестничную клетку (фактически 0,78 м.)).

32. Не обеспечила высоту эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 м. (фактически 1,87 м.). (эвакуационный выход наружу у спортивного зала).

33. Не обеспечила ширину эвакуационного выхода в свету, при числе эвакуирующихся более 50 человек, не менее 1,2 м. (эвакуационный выход у спортивного зала (фактически 1,1 м.).

34. Не обеспечила возможность определения места расположения, пожарных извещателей, установленных над фальшпотолком. (спортивный зал)

35. Допустила на путях эвакуации (в коридорах, на лестничной площадке) размещение различных материалов, изделий, оборудования (поэтажно в коридорах на пути эвакуации столы, стулья; в коридоре у художественной мастерской столы, декорации, а также листы ДСП и т.д.; на лестничной площадке со стороны сцены размещаются музыкальные колонки).

36. Не оборудовала дверь лестничной клетки устройством для самозакрывания. (дверь л/к из помещения раздевалка у сцены).

37. Не оборудовала в помещении зрительного зала пространство над фальшпотолком (сплошная конструкция шириной более 0,75 м, отстоящая от потолка более 0,4 м.) адресными пожарными извещателями, либо подключенными к самостоятельным шлейфам пожарной сигнализации, обеспечивающих возможность определения их места расположения. (2 этаж).

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; п.1 ч.1 ст. 29.9; ч.1 ст. 29.10
(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание пункт 2 части 1 статьи 4.3 Кодекса Российской Федерации об
(указываются смягчающие

административных правонарушениях, а именно повторное совершение однородного
и отягчающие ответственность обстоятельства)

административного правонарушения, то есть совершение административного правонарушения в
период, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию в соответствии со
статьей 4.6 настоящего Кодекса за совершение однородного административного правонарушения

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать действия должностного лица Антонюк Светланы Владимировны, как административное правонарушение, ответственность за совершение которого предусмотрена часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Принимая во внимание часть 1, часть 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

При назначении должностному лицу Антонюк Светлане Владимировне административного наказания учитывается характер совершённого ею административного правонарушения, личность виновного, её имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

2. Привлечь к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо

Антонюк Светлану Владимировну
(фамилия, имя, отчество)

в виде административного штрафа в размере 6000 (шести тысяч) рублей
(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

3. Объяснить, что в порядке ст. ст. 30.1, 30.3 она и иные заинтересованные лица имеют право обжаловать настоящее постановление в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии

Начальнику ОГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 19 МЧС России» майору
(указать должность вышестоящего лица и его адрес; вышестоящий орган и его адрес;

внутренней службы Южакову А.М. по адресу: 663690, г. Зеленогорск, ул. Майское шоссе, 12
соответствующий суд и адрес его нахождения)

или в Зеленогорский городской суд по адресу: 663690, г. Зеленогорск, ул. Бортникова, 24

4. Разъяснить, что в порядке ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее **шестидесяти дней** со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу (10 суток со дня вручения или получения копии постановления) либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, по истечении шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, должностное лицо, вынесшее постановление, направляет соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.


Кроме того, должностное лицо, рассмотревшее дело об административном правонарушении, принимает решение о привлечении лица, не уплатившего административный штраф, к административной ответственности в соответствии с **частью 1 статьи 20.25.** (влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов).

(подпись лица, принявшего постановление)

(расшифровка подписи)

Право обжалования постановления в порядке ст.ст.30.1, 30.3 КоАП РФ, а также ч.1 ст.20.25, ст.32.2 КоАП РФ мне разъяснены и понятны.

С содержанием постановления ознакомлена, копию постановления получила:

✓ 18.08.2018 

(дата, подпись правонарушителя)


(Ф.И.О.)

(дата, подпись)

(ФИО)

(дата, подпись)

(ФИО)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Постановление № _____ от «___» _____ 20__ г. вступило в законную силу «___» _____ 20__ г.

Отметка об исполнении постановления

Постановление № _____ от «___» _____ 20__ г.

исполнено «___» _____ 20__ г.

(номер финансового документа)

Получатель штрафа: УФК по Красноярскому краю (ФГКУ «Специальное управления ФПС № 19 МЧС России»)

ОКТМО 04737000

ИНН получателя: 2453004840

ГРКЦ ГУ Центробанка России. Счёт 40101810600000010001; КПП 245301001

БИК 040407001, КБК 177 116 270 000 170 00140